

## 基本設計図書への追加指示事項

基本設計図書に加えて以下の項目を追加指示事項として扱います。

No	頁	タイトル	追加項目	備考
1	A-009	埋戻し範囲について	埋戻し範囲をピットとします。	
2	A-007	客水回り床仕上げについて	客室トイレ床仕上げ磁器質300角タイルを高機能長尺塩ビシートに変更します。	
3	A-013	西・南立面外壁仕上げについて	西・南外壁仕上げCの押出成形セメント板t=60+磁器質タイル(二丁掛)張りを45二丁タイル張りに変更します。	
4	E-005	客室分電盤について	1室に1箇所の分電盤を2室で1箇所とします。1つの分電盤に2室の各機能を持たせ、メーターボックスに設置します。	
5	E-001	非常保安電灯盤スコットランス容量について	基本計画の非常保安電灯負荷より、非常保安電灯盤スコットランス容量を30kVAとします。(問題ないことが前提となります。)	
6	E-002	分電盤の仕様について	1から8階EPS内分電盤・動力盤を一体型電灯動力盤に変更します。	
7	M-001	予備品について	室内機の予備品(フィルター)100%を50%とします。	
8	基本設計図 M-01	空調機高調波対策	高調波対策フィルターを取止めとします。	
9	A-013	外壁について	東側X8~X15、1F外壁仕上げを押出成形セメント板(フラット)t60+フッ素樹脂塗装から ALCT100+複層塗材Eに変更します。	
10	A-011 A-012 A-013	屋外階段外壁について	X9~X10、屋外階段の東側外壁の押出成形版(フラット)+フッ素樹脂塗装を取止めます。開放部には手摺を設置します。(外部階段2面開放)	
11	A-011 A-012 A-013	屋外階段外壁について	X9~X10、屋外階段の北側外壁で低層部(3F)のアルミルーバーを押し出し成形板(リブ)+フッ素樹脂塗装に変更します。	
12	A-013	南側外壁について	南側Y3~Y5、屋外機置場の南側外壁のアルミルーバーを押し出し成形板(リブ)+フッ素樹脂塗装に変更します。	
13	A-013	東側外壁について	東側X11~X13、鋼板スパンドレル(フッ素鋼板)を取止め、押し出し成形板(フラット)+フッ素樹脂塗装に変更します。	

No	頁	タイトル	追加項目	備考
14	A-013	西側外壁について	西側X8～X15、鋼板スパンドレル(フッ素鋼板)を取止め、押し出し成形板(フラット)+フッ素樹脂塗装に変更します。	
15	A-007	屋上目隠しルーバーについて	ABC商会プリンカーブース BLF-80同等品から BLF-100に変更します。	
16	A-007	宿泊棟 壁・天井仕上げについて	ELVホール・廊下2・自動販売機 壁及び天井の無機質壁紙をビニールクロスに変更します。	
17	A-034 A-037	客室ヘッドボードについて	客室壁面いっぱいのヘッドボードをベット巾より少し大きい巾に縮小変更します。	
18	E-006 E-008	照明器具について	客室の間接照明を中止し、ベース照明をダウンライトに変更します。	
19	M-007	衛生器具について	客室洗面器の混合水栓仕様をTLCC31からTLHG31EFに変更します。	
20	M-007	衛生器具について	客室大便器仕様を変更します。 CES9413⇒CFS366BP+TCF6531(操作部リモコン式)	