

VE項目の対話結果

No	頁	タイトル	提案項目	方向性 (機能 /コスト)	概略 コスト	対話 結果 の公表 可否	採用 の 可否
1	M-001	客室空調機の 室外機構成に ついて	西側12室の客室空調機の系統を、6台×2系統を、 12室×1系統に変更	→ ↓	▲B	○	○